

Obecný úrad OLDZA	
Došlo dňa: 15.07.2019	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 107/2019-011	Skartačný znak a ichofa:
Prílohy:	Výbavu:  Trnavský samosprávny kraj



Správa a údržba ciest TTSK
Bulharská 39, 918 53 Trnava

Oblasť Dunajská Streda

Obec Oľdza
Oľdza 16
930 39 Oľdza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Dunajská Streda
107/2019/06.06.2019	04655/2019/SÚCTt-3 3306	Csonga/114	10.06.2019

Vec: „Obytná zóna Oľdza-východ, 83 RD, občianska vybavenosť t.j. SO-01 Objekty IBV-83 RD, OV, SO-02 Plynovod STL, prípojka SO-03 Kanalizácia, SO-04 Komunikácia a spevnené plochy, SO-05 Elektrické vedenie VN, NN, trafo, SO-06 Voda a studne“

Žiadosťou doručenu dňa 05.06.2019 nás žiadate o vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia číslo O 2019/107-002 zo dňa 27.05.2019, ktoré ste začali z dôvodu prispôsobenia sa ku skutkovému stavu lokality „Obytná zóna Oľdza – východ, 83 RD, občianska vybavenosť t.j. SO-01 Objekty IBV-83 RD, OV, SO-02 Plynovod STL, prípojka SO-03 Kanalizácia, SO-04 Komunikácia a spevnené plochy, SO-05 Elektrické vedenie VN, NN, trafo, SO-06 Voda a studne“ na parc.číslo: 284 v kat. území Oľdza.

Riešené územie sa nachádza vo východnej časti obce Oľdza. Zo severozápadnej strany je ohraničené cestou do Masloviec (parc.č.278). Pozemky na severe a východe (279/1) sú v súčasnosti súčasťou pôdneho fondu. Z južnej strany ohraničuje záujmové územie poľná cesta (327/2) a súkromné pozemky (130/13 a 130/19) určené na výstavbu rodinných domov.

Ako správca ciest Trnavského samosprávneho kraja s horeuvedenou stavbou podľa PD súhlasíme za týchto podmienok:

Prístupová komunikácia musí byť navrhnutá tak, aby zrážková voda z miestnej komunikácie nestekala na cestu a tým nebolo narušené odvodnenie cesty III/1409. Napojenie komunikácie na asfaltový okraj vozovky cesty III/1409 musí byť plynulé.

Napojenie na asfaltový okraj cesty III/1409 v km 5,5 v smere staničenia vpravo musí byť riešené podľa TP 079 (zarezaním asfaltového okraja a jeho následným vyplnením, preplátovaním všetkých asfaltových vrstiev min. na šírku 0,5m,...) – podľa PD

Napojenia obytnej zóny na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina) musia byť realizované bezvýkopovou metódou a musia byť vedené v chráničke, a to min. 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť umiestnené za cestným telesom min. 1,5m od asfaltového okraja cesty III/1409.

e-mail:

tel.:
00421/31/5522421,2
fax:
00421/31/5527826

IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ DPH: neplatiteľ

63

Začatie prác v dotyku s cestou III/1409 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Šamorín, č.tel. 031/562 24 72. Premávka na ceste III/1409 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty žiadame uviesť do pôvodného stavu.

Povolenie a určenie dočasného a trvalého dopravného značenie vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu ORPZ ODI Dunajská Streda.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou žiadame konzultovať so správcom.

Ďalšie stupne projektu žiadame predložiť k nám na vyjadrenie.

S pozdravom

Príloha 1x PD

Správa a údržba ciest
Trnavského samosprávneho kraja
oblasť Dunajská Streda
Bratislavská 10
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 37 847 783

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ

Poučenie:

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné jeden rok odo dňa vyhotovenia vyjadrenia, po uplynutí tejto doby stanovisko resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby/, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

e-mail:

tel.:
00421/31/5522421,2
fax:
00421/31/5527826

IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ DPH: neplatiteľ

77